TFI-Bericht 490922-02

Prüfung von Fußbodenbeschichtungen

Auftraggeber

Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
DEUTSCHLAND

Produkt

Fußbodenbeschichtung

Grundierung: DisboXID 420
Beschichtung: DisboPUR 385
1. Versiegelung: DisboPUR W 357
2. Versiegelung: DisboPUR W 357

Dieser Bericht umfasst 2 Seiten und 1 Anlage.

Fachlich verantwortlich

Dipl.-Ing. Thomas Brunke
- Leitender Prüfingenieur -
Tel: +49 241 9679 132
t.brunke@tfi-aachen.de

Aachen, 11.11.2019

Dr. Bayram Aslan

Dieses Dokument wurde mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen.

Dieser Bericht bezieht sich nur auf die geprüften Proben und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Er darf nur vollständig, niemals auszugsweise, wiedergegeben werden. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen der TFI Aachen GmbH für die Auftragsdurchführung.

1 Vorgang

Prüfauftrag	Stuhlrolle gemäß EN 425:2002
Auftrag vom	05.07.2019, 04.11.201
Ihr Zeichen	S. Maul
Produktbezeichnung	Grundierung: DisboXID 420 Beschichtung: DisboPUR 385 1. Versiegelung: DisboPUR W 357 2. Versiegelung: DisboPUR W 357
TFI-Probennummer	19-07-0107
Probeneingang	12.07.2019

2 Produktbeschreibung

Struktur	eben
Musterung	uni ungemustert
Farbe der Nutzschicht	grau
Lieferform	Prüfkörper

3 Ergebnisse

Parameter	Ergebnis
Stuhlrolle	keine Schädigung

4 Anlagen

Stuhlrolle	S 490922-02

Die mit [a] gekennzeichneten Anlagen basieren auf nach EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Prüfungen.

Notified Body
No. 1658

Vom Deutschen Institut
für Bautechnik (DIBt)
anerkannte Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17152-01-00

Akkreditiert für die in der Anlage zur
DAkkS-Urkunde genannten Verfahren

TFI Aachen GmbH
Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen · Deutschland
www.tfi-aachen.de

HRB 8157 Aachen
USt-IdNr. DE209411312
Geschäftsführer
Dr.-Ing. Bayram Aslan

Anlage S - Stuhlrolle

1 Vorgang

Produktbezeichnung	Grundierung: DisboXID 420 Beschichtung: DisboPUR 385 1. Versiegelung: DisboPUR W 357 2. Versiegelung: DisboPUR W 357
TFI-Probennummer	19-07-0107
Prüfzeitraum	31.07.2019 – 01.08.2019

2 Prüfverfahren / Anforderungen

EN 425:2002	Stuhlrollenversuch
Abweichungen	keine
Unterlage	keine
Umdrehungen	25000
Prüfklima	(20 ± 2) °C / (65 ± 4) % rel. Feuchte

3 Ergebnisse

Aussehensveränderung

Art der Schädigung	Beobachtung
Trennung der Schichten	nein
Öffnung der Nahtverbindung(en)	n.r.
Rissigwerden	nein

Bemerkungen: keine

Notified Body No. 1658

Vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-17152-01-00

Akkreditiert für die in der Anlage zur DAkkS-Urkunde genannten Verfahren

TFI Aachen GmbH
Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen · Deutschland
www.tfi-aachen.de

HRB 8157 Aachen
USt-IdNr. DE209411312
Geschäftsführer
Dr.-Ing. Bayram Aslan