



Zertifikat

Prüfgegenstand

DisboFLOOR 326 RAPID + DisboADD 8255

Grundierung: DisboFLOOR 320 RAPID = 300 g/m²

Beschichtung: DisboFLOOR 326 RAPID = 400 g/m²

Versiegelung: DisboFLOOR 326 RAPID = 400 g/m²

Abstreuerung: DisboADD 8255 = 30 g/m²

Auftraggeber

DAW SE

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Zertifikatsnummer

Q-06230-001-027-Z01

Auftragsdatum

30.09.2022

Berichtsdatum

24.10.2022

Probennummer

90113883

Prüfauftrag

Bestimmung der Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12

- *Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene – Winkel des Ausrutschens*
- *Tribometer-Prüfung – Gleitreibungskoeffizient*

Ergebnisse

Norm/Prüfvorschrift	Messwert/Ergebnis	Bemerkung
DIN EN 16165 Anhang B	Winkel des Ausrutschens α_{shod} : 10,0° Klasse der Rutschhemmung: R 9	
DIN EN 16165 Anhang D	Gleitreibungskoeffizient μ Gleiter Gummi (trocken): 0,51 Gleiter Gummi (nass*): 0,38 Mischgleiter** (trocken): 0,51	* Lösung aus 0,1 %igem Natriumlaurylsulfat ** Mischgleiter: Gummi + Leder

Alle ergänzenden Informationen zu den genannten Messwerten/Ergebnissen liegen im RMI vor.

i. V. Dipl.-Ing. (FH) Markus Meyer
Technischer Leiter
Prüf- und Anwendungstechnik



i. A. Mathias Fritsch
Sachbearbeiter
Prüftechnik

Dieses Zertifikat wird ausschließlich elektronisch erstellt und ist daher mit den elektronischen Signaturen gültig.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.

Eine auszugsweise Veröffentlichung dieses Zertifikates ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Dr. Robert-Murjahn-Institutes gestattet.